



Испытательный центр
ТОО «GIOTRADE»

Ф1 СМ.ДП-02.11



Қазақстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС
Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений
от « 23 » декабря 2022 г.

Регистрационный номер протокола	ЭЛ – 068018
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вентиляция
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора проб	20.12.2022 г.
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	23.12.2022 г.
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО "GIO TRADE"
Адрес исполнителя	г. Караганда, ул. Зелинского д. 20; ул. Восточная д. 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от "26" декабря 2019 г. до "26" декабря 2024 г.
Наименование заказчика	Столовая КГУ «Общеобразовательная школа имени Букетова Е.А.» ИП Ким С.А.
Адрес заказчика	г. Караганда, ул. Олимпийская 30.
Адрес места измерений, отбора проб(ы)/Наименование изготовителя	г. Караганда, ул. Гоголя 38/2.
Средства измерений	МЭС-200А № 7557 сертификат о поверке ВА 10-01-00259 до 26.01.2023 г. относит. влажность ВА 09-19-0013 до 17.01.2023 г.
Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	ГОСТ 30494-2011
НД, устанавливающие требования к определяемой характеристике (показателю)	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» № 239 от 06.06.2016 г; Решение Комиссий таможенного Союза Аз ЭС от 28.05.2010 ЕСТ №299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» № КР ДСМ-16 от 17.02.2022 г.
Дополнительные сведения:	Согласно по договору № 1108/1 от 01.09.2022г.

Эскиз помещений

Номер точки по эскизу: Т.1
Место измерения: Горячий цех.
Вытяжной корб над электроплитой
9 отв (200*200*9)=0.36

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора проб(ы)/ Описание образца	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		Приме-чание
	наименование	ед. изм.	фактич.	нормир.	
1	2	3	4	5	6
Регистрационный номер: ЭЛ- 068018 Номер точки по эскизу: Т.1 Место измерения: Горячий цех. Вытяжной корб над электроплитой 9 отв (200*200*9)=0,36	Скорость движения воздуха	м/с	0,36		Проектные данные не предоставлены
	Эффективность вентиляции	м/ч ³	466,56		

Примечание: Испытательный центр (стационарный и передвижной) не аккредитован для исследований (испытаний) и измерений, отмеченных *


Исследования (испытания) и измерения провел (и):

Техник-лаборант
(должность)

Дюсупов Е.Е. 
(Ф.И.О., подпись)

Протокол утвердил:

Наглядник ИЦ
(должность)

Егоров В.В. 
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

В случаях не предусмотренных отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЦ ТОО «GIO TRADE» запрещена.